# SH-23-0210-0001-99

## Rivelatore ottico/termico con sirena e lampeggiante VAD ROSSO di allarme wireless

### Panoramica

Il rivelatore con doppio sensore fumo/calore e sirena/lampeggiante VAD è facile e veloce da installare e offre un indirizzamento individuale sulla centrale incendio con protocollo Excellence.

Le caratteristiche includono la rilevazione di fumo e calore, una sirena integrata con 32 toni, un lampeggiante VAD parte 23, la comunicazione bidirezionale a 868 MHz e un meccanismo di blocco antimanomissione.

Questo dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway.



### Dettagli

- Compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway
- Completamente wireless
- Veloce e semplice da installare
- Basso profilo
- Rivelazione flessibile; fumo e/o calore
- Sirena a 32 toni
- Lampeggiante VAD EN54-23
- Design unico
- Meccanismo di bloccaggio integrato

# SH-23-0210-0001-99

## Rivelatore ottico/termico con sirena e lampeggiante VAD ROSSO di allarme wireless

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Wireless frequency | 868 MHz |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | White |
| Mounting type | Ceiling mount |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 3, WEEE |
| Certification | CPR |

### Prodotti compatibili

| Categoria | Riferimento | Descrizione |
|---|---|---|
| Batteries | SH-836-000 | Batterie al litio AA ER14505M 3.6V |
| Interface unit | SH-14-3201-0001-99 | Excellence SmartCell Addressable Wireless Gateway - Modulo di interfaccia loop per dispositivi wireless serie SH |
| Test Equipment | SH-21-BASE-0200 | Base di montaggio rivelatori e avvisatori di allarme serie SH - Bianca (10 pz) |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57