SC-43-0200-0001-99

SmartCell Contact Transmitter and Input Device for Information Zones

Aperçu

Le dispositif d'entrée SmartCell est rapide et facile à installer et offre un adressage individuel au panneau de contrôle SmartCell. L'appareil permet de surveiller l'absence d'incendie sur le panneau de contrôle SmartCell et d'émettre une alerte d'information lorsqu'il est activé. Les exemples peuvent inclure la surveillance des portes (ouverture/fermeture), une perte de puissance de votre réfrigérateur, la détection d'inondation et une condition d'alarme sur votre système d'intrusion

Les caractéristiques comprennent une entrée surveillée par résistance, une option de contact magnétique alternatif et une communication bidirectionnelle à 868 MHz.

Cet élément est certifié par une troisième partie et est compatible avec toute la gamme de produits SmartCell.



Détails

- Entièrement sans fil
- Installation rapide et facile
- Resistor monitored input
- Option de contact magnétique alternatif (aimant fourni)
- Pour la connexion à des appareils d'information à distance
- PAS POUR LES APPLICATIONS INCENDIE

SC-43-0200-0001-99

SmartCell Contact Transmitter and Input Device for Information Zones

Spécifications techniques

General

Wireless frequency	868 MHz

Input

Input quantity	1
Input type and rating	Resistor monitored input

Physical

Physical dimensions	30 x 110 x 28 mm (W x H x D)
Net weight	0.05 kg
Colour	Weiß
Mounting type	Wandmontage
Batteries	1 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride battery (Fanso or Titus)

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Storage temperature	-10 to +30°C (with battery) -10 to +55°C (without battery)
Relative humidity	95% noncondensing max.
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE
Standards	R&TTE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57